

# PRESTANDEDEKLARATION

Nr. Ci31-CPR-130912-SE-1

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp	Insats eldad med fasta biobränslen
Typbeteckning	Contura i31
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på insatsen
Avsedd användning	Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader
Bränsle	Ved

## TILLVERKARE

Namn	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13240:2001/AC:2006, EN-13240:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-40 13 3372

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001/AC:2006, EN-13240:2001/A2:2004/AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	0 mm till rygg 200 mm till sidan Enligt givna förutsättningar i installationsanvisningen.	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen	CO 0,07% NOx 104 mg/m <sup>3</sup> OGC 64 mg/m <sup>3</sup> PM 17,1 mg/m <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	6 kW	
Verkningsgrad	81%	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	283°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 12 september 2013

